



Anmeldelse sendes til:

REBILD KOMMUNE
Bygningsafdelingen
Hobrovej 88
9530 Støvring

ANMELDELSE AF UDFØRELSE AF FASKINE FOR TAGVAND

PÅ EJENDOMMEN

Vejnavn	Husnummer
Matrikelbetegnelse og ejerlav	


Arbejdet vil blive udført efter Rebild Kommunes *Vejledning for udførelse af faskiner for tagvand*.

MED ANMELDELSEN SKAL FØLGE EN SITUATIONSPLAN, som viser anlægget, bygninger, skel m.v. og afstande til disse

Navn, adresse og telefonnummer

EJERENS UNDERSKRIFT

Hvis Kommunen ikke har reageret inden 14 dage fra modtagelsen af nærværende anmeldelse, kan arbejdet igangsættes.



VEJLEDNING FOR UDFØRELSE AF FASKINER FOR TAGVAND

Når spildvand på egen grund skal separeres, kan tagvandet ledes til en faskine (et stendræn), hvis følgende forhold er opfyldt:

1. Jorden skal være så porøs, at vandet kan opsuges. Det må ikke medføre, at egen grund eller naboers grund bliver fugtige. Faskiner kan derfor ikke etableres, hvor grundvandet står i højde med faskinen.
2. Der må kun ledes tagvand i faskinen. Tagvandet skal først passere en brønd, hvor sand, blade og andre urenheder kan bundfældes (tagbrønd). Faskinen skal være 1 m³ for hver 30 m² tagflade (vandret projektion) der skal afvandes, hvis den laves i leret jord. I sand og grus kan rumfanget formindskes.
3. Faskinen skal holde en afstand på mindst 5 meter fra beboelsesbygninger og mindst 2 meter fra andre bygninger, som f.eks. garager. Faskinen skal holdes 2,5 meter fra naboskel og 25 meter fra vandløb og drikkevandsboringer.
4. Der skal anvendes godkendte kloakrør og brønde.

Ejeren må selv udføre arbejdet med faskinen.

Alle øvrige kloakarbejder, herunder arbejdet med at koble tagvandet fra det eksisterende kloaknet, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Reglerne for etablering af sådanne faskiner findes i Afløbsnormen.

Principskitse for en faskines udførelse.

Alle mål er angivet i cm.

